

Bewertungsmatrix zur Ermittlung der Stärke der Brandsicherheitswache (BSW) für Veranstaltungen in Versammlungsstätten

Teil A Angaben des Betreibers

1	Veranstaltung					
2	Veranstaltungsort					
3	Betreiber					
4	Veranstalter (Ansprechpartner)					
Parameter		Gefährdungsstufen			Wert	Gefährdungskriterien (Beispiele)
5	Veranstaltungsort	Klasse A 0	Klasse B 3	Klasse C 6		Klasse A: Vorträge, Chorveranstaltungen, Konzerte, Ballet, Sport, Ausstellungen, Messen, Modeschauen Klasse B: Fasching, Flohmarkt, Tanzveranstaltungen, Bälle, Theater, Oper Weihnachtsmärkte, Tierauktionen Klasse C: Rock- & Popkonzerte, Technoparty, Silvesterparty, Motorsport, Zirkus, Demonstrationen, Veranstaltungen mit bekannten Gefahren
6	Wahrscheinlichkeit der Brandentstehung	Gering 0	Mittel 3	Erhöht 12		Gering: Rauchverbot, kein offenes Feuer, keine Verbrennungsmotoren, geringe Anzahl elektrischer Betriebsmittel Mittel: Rauchen, Verwendung von Kerzen, elektrische Betriebsmittel Erhöht: Pyrotechnik, offenes Feuer, Ausschreitungen werden erwartet
7	Erwartete, gleichzeitige Besucherzahl (Personen)	<400 Pers. 0	400-1500 Pers. 5	>1500 Pers 10		Besucherzahl, die gleichzeitig zur Veranstaltung erwartet wird
8	Schwierigkeit der Branderkennung und Evakuierung	Gering 0	Mittel 2	Erhöht 4		Gering: Brandmeldeanlage vorhanden und klare Gebäudestruktur Mittel: keine Brandmeldeanlage und klare Gebäudestruktur, Brandmeldeanlage vorhanden und keine klare Gebäudestruktur sowie Nebenräume Erhöht: Keine Brandmeldeanlage und keine klare Gebäudestruktur
9	Hilfsbedürftigkeit des Publikums	Gering 0	Mittel 2	Erhöht 6		Gering: Mobile Besucher, wenig Kinder Mittel: Auch eingeschränkte Personen, eventuell höherer Kinderanteil Erhöht: Viele eingeschränkte Personen, sehr hoher Kinderanteil
10	Vorhandene Brandlasten	Gering 0	Mittel 2	Erhöht 4		Gering: Eingebrachte Materialien (Dekorationen, Requisiten, Ausstattung, Exponate, etc.) schwerentflammbar Mittel: Zahlreiche Materialien (Ausschmückungen, Requisiten, Ausstattung, Exponate, etc.) normalentflammbar Erhöht: Besondere Brandlasten durch hohen Anteil derer in Form von Ausschmückungen, Requisiten, Ausstattungen (>200m ² Aktionsfläche) oder Exponate/ Einrichtungen mit besonderer Brandgefahr
11	Beleuchtung	Tag 0	Beleuchtet 2	Abgedunkelt 4		Tag: Ausreichend beleuchtet durch Tageslicht Beleuchtet: Künstliches Licht für die Durchführung der Veranstaltung erforderlich Abgedunkelt: Veranstaltung im Dunkeln (Theater, Lichtbildvortrag usw.)
12	Vertikale Lage der Veranstaltungsstätte	EG 0	1.OG/1.UG 2	>1.OG/1.UG 6		EG: Veranstaltung findet im Erdgeschoss statt 1.OG/1.UG: Für Besucher sind Räumlichkeiten im 1. Ober- oder Untergeschoss zugänglich >1.OG/1.UG: Für Besucher sind Räumlichkeiten in weiteren Geschossen zugänglich
13	Baulicher / Technischer Brandschutz	Gut 0	Mittel 2	Ausreichend 4		Gut: Die Versammlungsstätte erfüllt alle gesetzlichen Voraussetzungen Mittel: Die Versammlungsstätte hat leichte Mängel (Fluchtwegssituation unübersichtlich etc.) Ausreichend: Die Versammlungsstätte entspricht gerade noch für die geplante Veranstaltung
14	Löschwasserversorgung	< 120m 0	120m-300m 5	>300m 10		Abstand zum nächsten Hydranten/ Löschwasserentnahmestelle
15	Summe					
16	Bei jeder Veranstaltung auf Großbühnen und Szenenflächen mit mehr als 200m ² Grundfläche muss eine Brandsicherheitswache anwesend sein (§41, Abs. 2 VStättVO).					
17	Mannschaftsstärke					Summe -> Wert bis 10 = keine BSW Summe -> Wert 11-20 = 1/1 BSW Summe -> Wert ab 21 = 1/2 BSW
18	Anzahl der Besucher		insgesamt Mannschaftsstärke			ermittelter Wert unter Punkt 17 gilt bis zu einer Besucherzahl von Max. 2000 Personen. Pro weitere angefangene 1000 Besucher jeweils um 1 BSW Kraft erhöhen (ab 5000 Besucher nach vorheriger Rücksprache mit der Brandschutzdienststelle)
19	Anmerkung: Die Einrichtung einer Sanitätswache ist nicht Gegenstand dieser Matrix				Ort / Datum / Unterschrift Betreiber	

Teil B Bewertung der Brandschutzdienststelle

				Bemerkung
20	Bewertung des Betreibers wird anerkannt	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
21	Rücksprache mit Betreiber erforderlich	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
22	Einsatzstärke BSW	Ort / Datum Unterschrift Brandschutzdienststelle		